

排ガス測定結果

株式会社デスポ

2023年10月

排ガスを採取した年月日	2023年10月7日	
測定結果が得られた年月日	2023年 11月14日	
測定の結果		
	硫黄酸化物	1 未満
	ばいじん	0.004
	塩化水素	2.7
	窒素酸化物	44

単位：

: volppm

: gr/m³N

: mg/m³N

: vol ppm

注) 結果が得られた日の翌月末までにHPにアップする。

これらの結果は、酸素濃度12%換算値である。