

株式会社デスポ

## 排ガス測定結果

2026年4月

排ガスを採取した年月日	2026年4月4日	
測定結果が得られた年月日	2026年 4月16日	
測定の結果		
	硫黄酸化物	1.4未満
	ばいじん	0.008
	塩化水素	0.9未満
	窒素酸化物	94

単位：

：volppm

：g/m<sup>3</sup>N

：mg/m<sup>3</sup>N

：vol ppm

注) 結果が得られた日の翌月末までにHPにアップする。

これらの結果は、酸素濃度12%換算値である。