

# 排ガス測定結果

株式会社デスポ

平成24年 8月

排ガスを採取した年月日	平成24年7月21日	
測定結果が得られた年月日	平成24年8月10日	
測定の結果		
	硫黄酸化物	1未満
	ばいじん	0.01
	塩化水素	2.0
	窒素酸化物	51

単位：ng-TEQ/m<sup>3</sup>N

: volppm

: gr/m<sup>3</sup>N

: mg/m<sup>3</sup>N

: volppm

注) 結果が得られた日の翌月末までにHPにアップする。

これらの結果は、酸素濃度12%換算値である。