

株式会社デスポ

排ガス測定結果

平成29年 6月 3日

| | | |
|--------------|-------------|-------|
| 排ガスを採取した年月日 | 平成29年 6月 3日 | |
| 測定結果が得られた年月日 | 平成29年 6月22日 | |
| 測定の結果 | | |
| | 硫黄酸化物 | 1未満 |
| | ばいじん | 0.005 |
| | 塩化水素 | 8.5 |
| | 窒素酸化物 | 220 |

単位：

: volppm

: gr/m³N

: mg/m³N

: volppm

注) 結果が得られた日の翌月末までにHPにアップする。

これらの結果は、酸素濃度12%換算値である。